

# Chiusura del relè a una data ora

Per impostare l'ora di chiusura del relè, dopo la quale il varco non può più essere aperto, bisogna innanzitutto assicurarsi che il tipo di controllo del dispositivo sia impostato su *Controllo Accessi* o *Controllo Accessi e presenze*. Dal menu principale *Controllo Accessi Dispositivi* entrare nella scheda del dispositivo tramite il click su *Modifica*  e nella scheda Impostazioni generali selezionare e salvare l'impostazione corretta dal menu a tendina *Tipo Controllo*.




The screenshot shows a configuration form for a device. On the left, a dropdown menu titled 'Tipo Controllo' is open, showing options: 'Controllo Accessi' (selected), 'Presenze', 'Controllo Accessi e Presenze', and 'Controllo Accessi e Presenze'. To the right, there are several input fields: 'Modello' (dropdown), 'Nome' (text), 'Seriale' (text), 'Codice Versione' (text), 'Indirizzo IP' (text), and 'Livello Batt' (text).

Concludiamo l'operazione entrando nella scheda del varco tramite il percorso dal menu principale *Controllo accessi Varchi* e il pulsante *Modifica* .

Spuntare il button  **Invia comandi remoti ai dispositivi**, quindi definire l'orario di chiusura a destra del campo

## Orario di chiusura forzata



The screenshot shows the 'Orario di chiusura forzata' configuration form. It includes a checked checkbox 'Invia comandi remoti ai dispositivi', a dropdown for 'Schema orario di apertura forzata', a text field for 'Orario di chiusura forzata' (set to 20:00), a dropdown for 'Durata relè' (set to 20), and two checked checkboxes: 'Mostra il pulsante APRI VARCO' and 'Mostra il pulsante CHIUDI VARCO'. At the bottom, there is a dropdown for 'Attuatori apertura e sensori collegati'.

## Attuatori apertura e sensori collegati

Ricordarsi anche di selezionare gli attuatori collegati al dispositivo a fianco del campo